РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00755 (номер сертификата соответствия) **ТР** 0661116 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +". Адрес: 141102, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10. ОГРН: 1045010200465. Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +". Адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское ш., д. 78. Телефон (495) 933-26-01(02), факс (495) 933-26-01(02).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Трубы теплоизоляционные из вспененного полиэтилена "Thermaflex", марка ThermaECO (толщины изоляции: 6, 9, 13, 20, 25 мм), выпускаемые по ТУ 5768-003-70446861-2009. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6800

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - Г2 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д3 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 24 с/см-2012 от 20.06.2012 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт оценки производства № 0628 стр/см/оп от 23.04.2012 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.07.2012 **по** 09.07.2015

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А. В. Ржанковский

М.П.