

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-NL.ПБ06.В.00777
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661140
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +". Адрес: 141102, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10. ОГРН: 1045010200465. Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Thermaflex Isolatie bv. Адрес: P.O. Box 531, 5140 AM Waalwijk, Нидерланды. Телефон +31 416 567 777, факс +31 416 567 777.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы теплоизоляционные листовые из вспененного полиэтилена "Thermaflex", марки "Thermasheet FR", "Thermasheet FR/SA", "Thermasheet AC", "Thermasheet AC/SA" (толщина изоляции 5; 7,5; 10; 13; 15; 20; 25 мм). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 4611

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д3 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89*).

код ТН ВЭД России
3921 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 37 с/см-2012 от 14.08.2012 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт оценки производства № 0629 стр/см/оп от 10.05.2012 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2012 по 15.08.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Т. В. Белякова

