

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00757
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661118
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +". Адрес: 141102, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10. ОГРН: 1045010200465. Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +". Адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское ш., д. 78. Телефон (495) 933-26-01(02), факс (495) 933-26-01(02).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Трубы теплоизоляционные из вспененного полиэтилена "Thermaflex", марки: ThermaSmart Pro (толщины изоляции: 6, 9, 13, 19, 25 мм), ThermaSmart Pro-A (толщины изоляции: 6, 9, 13, 19, 25 мм), выпускаемые по ТУ 5768-004-70446861-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - ДЗ (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89*).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование и местонахождение испытательного органа)

Протокол испытаний № 23 с/см-2012 от 20.06.2012 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт оценки производства № 0628 стр/см/оп от 23.04.2012 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.07.2012 по 09.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский