

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.01049  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387123  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +". Адрес: 141102, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10. ОГРН: 1045010200465. Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +". Адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское ш., д. 78. Телефон (495) 933-26-01(02), факс (495) 933-26-01(02).  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Изделия теплоизоляционные трубчатые из вспененного полиэтилена "THERMAFLEX", марка THERMAFLEX FRZ (толщина изоляции 6, 9, 13, 20, 25 мм), выпускаемые по ТУ 5768-003-70446861-2009 с изм. № 1, 2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 6800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)  
Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - Д3 (ГОСТ 12.1.044-89\*); группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89\*).

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 24 с/см-2014 от 04.06.2014 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИС86.К00049 от 29.08.2013 г. ОС СМК "Композит-Качество" № РОСС RU.0001.13ИС86.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 06.06.2014 по 05.06.2019

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Сазонова Л. Н.

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Графская Ю.И.

подпись, инициалы, фамилия

